

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения

02 июля 2018г.

г. Кропоткин,
ул. 30 лет Победы, 72.
(место составления: город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора Кавказского района
по пожарному надзору подполковник внутренней службы Штиль Алексей Валентинович,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

рассмотрев постановление № 37/98 от 02.07.2018 года по делу об административном правонарушении и материалы на должностное лицо

Моргоева Галина Владимировна

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

зарегистрированного(ную) по адресу: Кавказский р-н, г. Кропоткин, ул. Казачья, д.56

(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что заведующий МБДОУ д/с №1 Моргоева Г.В.

02 июля 2018 г. в 17 час. 00 мин. в здании МБДОУ д/с №1 по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Пушкина, 111

нарушил(а) требования пожарной безопасности, а именно:

- не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. Системы автоматической установки пожарной сигнализации и оповещения о пожаре находятся в не работоспособном состоянии (п.61 ППР в РФ; протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ №867-20-2-19 от 21.06.2018 г.);

- не определена категория помещения складского назначения (кладовая постельных принадлежностей) по пожарной опасности для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в здании и помещениях. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и помещений производственного и складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются СП 12.13130 (ст.26,27 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.5.1.2 СП4.13130);

- на двери помещения складского назначения (кладовая постельных принадлежностей) не обеспечено обозначение его категории по пожарной опасности (п.20 ППР в РФ);

- заполнение проема складского помещения (кладовая постельных принадлежностей), за исключением помещения категории В4 и Д, не имеет противопожарную дверь с нормируемым пределом огнестойкости (ч.1,3 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.2, п.4.17, п.5.2.6 СП 4.13130).

Руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо:

Принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, а именно:

- разработать и утвердить план устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности, изложенных в данном представлении;

- незамедлительно обеспечить выполнение первоочередных мероприятий по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности;

- обеспечить своевременное выполнение обязательных требований пожарной безопасности, предписаний государственного пожарного надзора.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление сведений, а равно представление сведений в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.

Подпись лица, вынесшего представление



А.В. Штиль

(Ф.И.О.)

Представление получил

(подпись)

Г.В. Моргоева

(Ф.И.О.)

« 04 » июня 2018 г.

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

**План мероприятий
по выполнению нарушений проверки Госпожнадзора**

№ п/п	Нарушения	Мероприятия по выполнению	Денежные средства	Срок выполнения
1.	Система автоматической установки пожарной сигнализации и оповещения о пожаре находится в неработоспособном состоянии.	Техническое обслуживание данной системы осуществляет ООО «Кедр». Им сообщили о нарушениях и отдали протокол опробования работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	-	Июль - август
2.	Не определена категория помещения складского назначения (кладовая постельных принадлежностей) по пожарной опасности;	Заключен договор на выполнение данного нарушения с лицензированной организацией ООО «АУДИТ-ЭКСПЕРТИЗА» центр пожарной безопасности	4 тыс. руб. внебюджет	До конца сентября 2018года
3.	На двери помещения складского назначения (кладовая постельных принадлежностей) не обеспечено назначение его категории по пожарной безопасности;	Повесим табличку после определения категории пожарной опасности	-	До конца сентября 2018года
4	Заполнение проема складского назначения (кладовая постельных принадлежностей), не имеет противопожарную дверь.	после определения категории пожарной опасности заключим договор на установление противопожарной преграды (двери) с лицензированной организацией.	30 тыс. руб. внебюджет	До 01.02.2019 года

Заведующий МБДОУ д/с № 1 _____ Г.В. Моргоева

Выполнил: ответственный за пожарную безопасность МБДОУ 1, завхоз Стоянова Е.Ю.
Тел. 4-03-48

