

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1
 города Кропоткин
 муниципального образования
 Кавказский район
 352380 Российская Федерация
 Краснодарский край, г. Кропоткин
 ул. Пушкина/ул. Костыриной, 111/4,
 тел. 4-03-48
 ИНН 2313012569 ОГРН 1022302298061
 № 2 от 24.01.2019г.
 На № _____ от _____

Начальнику управления образования
 администрации муниципального образования
 Кавказский район
 С.Г. Демченко

**Сведения МБДОУ д/с № 1
 о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в 2018 году**

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Дата проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Выездная плановая проверка: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кавказского района (Госпожнадзор)	Выполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	С 13.06.2018г. по 02.07.2018г.	1. Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. Системы автоматической установки пожарной сигнализации и оповещения о пожаре находятся в неработоспособном состоянии.	1. Обслуживающей организацией ООО «Кедр» были проведены устранения нарушений выявленные при проверке систем АПС и АСОЭ. Акт проверки от 28.12.2018г. "Акт работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации" Акт проверки от 28.12.2018г. "Акт проверки работоспособности системы мониторинга пожарной сигнализации" Акт проверки от 28.12.2018г. "Акт о приемке технических средств в эксплуатацию" 2. Был заключен договор с лицензированной организацией ООО «АУДИТ-ЭКСПЕРТИЗА» центр пожарной безопасности, которая
			2. Не определена категория помещения складского назначения (кладовая постельных принадлежностей) по пожарной	

			<p>опасности для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечения противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в здании и помещениях. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и помещений производственного и складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются СП12.13130.</p> <p>3. На двери помещения складского назначения (кладовая постельных принадлежностей) не обеспечено назначение его категории по пожарной безопасности;</p> <p>4. Заполнение проема складского назначения (кладовая постельных принадлежностей) не имеет противопожарную дверь.</p>	<p>определила категорию помещений складского назначения (кладовые постельных принадлежностей) по пожарной опасности. По результатам проведенной работы получен "Расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности для складских помещений МБДОУ д/с № 1"</p> <p>3. По результатам определения категории помещений складского назначения по пожарной опасности на двери помещений были вывешены таблицы: Категория помещения – В4, класс зоны помещения – П-Па</p> <p>4. Для данной категории помещений складского назначения по пожарной опасности устанавливается.</p>
<p>Выездная плановая проверка: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Краснодарском, Гулькевичском и Тбилисском районах</p>	<p>Соблюдение обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-гигиенического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания.</p>	<p>С 09.06.2018г. по 09.07.2018г.</p>	<p>Предписание № 142п-20-2018 от 09.07.2018г.</p> <p>1. Территория двора имеет неровную поверхность – имеются ямы, выбоины, местами корни деревьев подняли покрытие (асфальт);</p> <p>2. В буфетных нарушена целостность полов, имеются выбоины в бетонном покрытии, на стенах трещины, осыпается побелка;</p> <p>3. Стены в группах оклеены бумажными обоями, которые имеют надрывы, с потолка и стен осыпается побелка, имеются</p>	<p>Проведен ремонт асфальта. В буфетных проведен ремонт бетонных покрытий и настелен линолеум. Проведен косметический ремонт в группах и буфетных.</p>

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах	Проверка выполнения предписания № 142п-20- 2018 от 09.07.2018г.	С 03.12.2018г. по 04.12.2018г.	трещины, нарушена целостность полов – линолеум имеет надрывы, что препятствует проведению уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 3.2.1, 5.1, 5.5 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	
Выездная внеплановая проверка: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кавказского района (Госпожнадзор)	Контроль за исполнением предписания № 117/1/4 от 02.07.2018г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности	С 26.02.2019г. по 26.03.2019г.	Предписание № 117/1/4 от 02.07.2018г. выполнено в полном объеме (акт проверки органом государственного контроля, органом муниципального надзора юридического лица № 30 от 27.02.2019г.)	--
			Предписание от 09.07.2018г. № 142п-20-2018 выполнено в полном объеме (акт проверки органом государственного контроля, органом муниципального надзора юридического лица № 546 от 03.12.2018г.)	--

Заведующий МБДОУ д/с № 1  Г.В. Моргоева

